



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

**СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

РОССИЯ 443035, г. Самара, ул. Нагорная, 136 А.: тел.(846 2) 933-20-38, тел.факс: 933-07-12

E-mail: samara@srpov.gosnadzor.ru Web-сайт: <http://www.srpov.gosnadzor.ru>

Средне-Поволжское управление
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
443035, Самара, ул. Нагорная, 136А
(место составления акта-проверки)

"23" октября 2017
(дата составления акта)
14 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Органом государственного контроля (надзора),
муниципального контроля юридического лица

№ 09-433-10-17-670-П

По адресу/адресам: 446186, Самарская область, Большеглушицкий район, пос. Южный, ул.
Школьная, 2.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Средне-Поволжского управления
Ростехнадзора И.П. Трохинова №3329-Р от 05.10.2017.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка по вопросу контроля (надзора) за соблюдением
требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
в отношении

(плановая/вне. плановая, докум. гарная/выездная)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя
общеобразовательная школа «образовательный центр» пос. Южный муниципального района
Большеглушицкий Самарской области (далее – ГБОУ СОШ «ОЦ» п. Южный),
ИНН 6375000578, ОГРН 1116375000807

Директор школы Тананаева Валентина Михайловна, тел./ф. (846)73-31-2-84

(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«»2017 с час. 00мин. до час. 00мин. Продолжительность часа

« 2017 с час. 00мин. до час. 00мин. продолжительность часа
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 раб. дней/15 час, с 17.10.2017 по 23.10.2017.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор школы Тананаева Валентина Михайловна

уведомлена о проверке 11.10.2017 в 16 час 00 мин. Тананаева В.М.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Старший государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС Шаманов Сергей Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор школы Тананаева Валентина Михайловна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Проведенной проверкой установлено:

1. Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа «образовательный центр» пос. Южный муниципального района Большеглушицкий Самарской области, ИНН 6375000578, ОГРН 1116375000807.
2. Место нахождения: 446186, Самарская область, Большеглушицкий район, пос. Южный, ул. Школьная, 2.
3. Директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа «образовательный центр» пос. Южный муниципального района Большеглушицкий Самарской области Тананаева Валентина Михайловна действует на основании Устава, распоряжения Южного управления министерства образования и науки Самарской области о приеме на работу от 05.12.2011 №262-р.
4. Проведенной проверкой не установлено нарушение п. 2 ст. 16 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятого Государственной Думой РФ 11.11.2009 - первое обязательное энергетическое обследование проведено в декабре 2012 года, представлен энергетический паспорт № 035-010-1016/2012.
5. Работы выполнены ООО «ВолгаЭнергоСервис», СРО- Некоммерческое партнерство «Ассоциация энергоаудиторов и энергосервисных компаний Самарской области».
6. Представлена Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2016-2020г.г., утвержденная Директором Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа «образовательный центр» пос. Южный муниципального района Большеглушицкий Самарской области Тананаевой Валентиной Михайловной от 31.08.2016 №454-од.
7. В соответствии с п. 1.1 ст.16 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ в систему ГИС Энергосбережение внесена информация за 2016 год по совокупным затратам на

энергоносители в стоимостном выражении.

8. Приборы учета установлены на все энергоносители: электроэнергию, воду, тепловую энергию, представлены соответствующие договора и паспорта на приборы учета. Приборы учета исправны, опломбированы. Представлены договоры с ресурсоснабжающими организациями на 2017 год.


Выявлены нарушения обязательных требований:

№ пп	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения
1	Не в полном объеме внедряются мероприятия по рациональному расходованию электрической энергии и проводятся мероприятий по энергосбережению: в соответствии с п.п. 9, 10 Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утв. директором ГБОУ СОШ «ОЦ» п. Южный Тананаевой Валентиной Михайловной от 31.08.2016 №454-од не все лампы накаливания на 1 этаже здания ГБОУ СОШ «ОЦ» п. Южный заменены на энергосберегающие.	п. 1.2.6 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России №6 от 13.01.2003 и зарегистрированные Минюстом РФ №4145 от 22.01.2003 (далее по тексту ПТЭЭП)	Должностное лицо - Директор ГБОУ СОШ «ОЦ» п. Южный Тананаева Валентина Михайловна
2	Не разработан график замены ламп накаливания на энергосберегающие в соответствии с программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2016-2020гг., утвержденной директором ГБОУ СОШ «ОЦ» п. Южный Тананаевой Валентиной Михайловной от 31.08.2016 №454-од.	п. 2.12.12 ПТЭЭП	Должностное лицо - Директор ГБОУ СОШ «ОЦ» п. Южный Тананаева Валентина Михайловна
3	Электроустановки директором ГБОУ СОШ «ОЦ» п. Южный не укомплектованы защитными средствами в соответствии с нормами комплектования, отсутствуют: указатель низкого напряжения, ручной изолирующий инструмент, электроизмерительные клещи, защитные очки, плакаты безопасности.	п. 2.2.21 ПТЭЭП	Должностное лицо - Директор ГБОУ СОШ «ОЦ» п. Южный Тананаева Валентина Михайловна
4.	Однолинейная схема электроснабжения не утверждена ответственным за электрохозяйство (1 раз в 2 года).	п. 1.8.5. ПТЭЭП	Должностное лицо - Директор ГБОУ СОШ «ОЦ» п. Южный Тананаева Валентина Михайловна

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

НЕ ВЫЯВЛЕНО

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

 С.Н. Шаманов
(подпись проверяющего)
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

 В.М. Тананаева
(подпись уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Вывод: проведенной проверкой ГБОУ СОШ «ОЦ» п. Южный не установлено нарушение п. 2 ст. 16 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятого Государственной Думой РФ 11.11.2009 - первое обязательное энергетическое обследование проведено в декабре 2012 года, представлен энергетический паспорт № 035-010-1016/2012.

В ходе проверки установлены нарушения требований норм «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.2003 и зарегистрированных Минюстом РФ №4145 от 22.01.2003: не в полном объеме внедряются мероприятия по рациональному расходованию электрической энергии и проводятся мероприятий по энергосбережению: в соответствии с п.п. 9, 10 Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утв. директором ГБОУ СОШ «ОЦ» п. Южный Тананаевой Валентиной Михайловной от 31.08.2016 №454-од не все лампы накаливания на 1 этаже ГБОУ СОШ «ОЦ» п. Южный заменены на энергосберегающие;

не разработан график замены ламп накаливания на энергосберегающие в соответствии с программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2016-2020г.г., утвержденной директором ГБОУ СОШ «ОЦ» п. Южный Тананаевой Валентиной Михайловной от 31.08.2016 №454-од;

электроустановки директором ГБОУ СОШ «ОЦ» п. Южный не укомплектованы защитными средствами в соответствии с нормами комплектования, отсутствуют: указатель низкого напряжения, ручной изолирующий инструмент, электроизмерительные клещи, защитные очки, плакаты безопасности;

однолинейная схема электроснабжения не утверждена ответственным за электрохозяйство (1 раз в 2-года).

Выявленные в ходе проверки нарушения указаны в Предписании от 23.10.2017 года №09-433-10-17-670-П

Прилагаемые документы:

1. Предписание в 1 экз. от 23.10.2017 № 09-433-10-17-670-П.
2. Копия распоряжения заместителя руководителя Средне-Поволжского управления Ростехнадзора И.П. Трохинова №3329-Р от 05.10.2017.
3. Энергетический паспорт № 035-010-1016/2012 от декабря 2012 года.

4. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ГБОУ СОШ «ОЦ» п. Южный от 31.08.2016 №454-од.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший государственный инспектор
отдела государственного энергетического
надзора и надзора за ГТС

7	Средне-Поволжское управление Ростехнадзора
	Отдел государственного энергетического надзора и надзора за ГТС
Ст. гос. инспектор	<i>[Signature]</i>
" 23 "	20 17 г.

С.Н. Шаманов

С актом проверки ознакомлен(а), акт со всеми приложениями (1 экземпляр на 5-ти листах) получил(а):

Директор ГБОУ СОШ «ОЦ» п. Южный Тананаева Валентина Михайловна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



М.П. " 23 " октября 2017.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)